



Meldeformular für die Installation einer provisorischen Tankanlage (Feuerung) (nicht im Rahmen einer Tankrevision)

Tankanlage	Strasse			Nummer		
	Postleitzahl	Wohnort				
	Verantwortliche Fachfirma					
	Gewässerschutzzone					
Sachbearbeiter	Name				Vorname	
	Betriebsdauer von	Betriebsdauer bis				
	Grund des Provisoriums					
	Anzahl Tanks	Tank Inhalt	Heizzentrale	Bauaustrocknung		
		ja nein	ja nein			

Unterschrift Die verantwortliche Fachfirma bestätigt hiermit, dass die Installation gemäss den erwähnten Bedingungen aufgestellt und betrieben wird.

Ort Datum Unterschrift

- Bedingungen**
- Bedingungen für die Installation provisorischer Tankanlagen:**
- Provisorien müssen generell in 100%-Auffangwannen installiert werden.
 - Im Freien aufgestellte Provisorien müssen mit stabilen Abdeckungen gegen Niederschläge geschützt werden.
 - Der/die Tank/s müssen gegen das Aushebern gesichert werden.
 - Die Leitung vom Tank zum Brenner muss in einem Schutzrohr installiert werden.
 - Provisorien müssen betriebs- und unfallsicher installiert werden.
 - Wenn die Allmend benützt wird, muss die zuständige Behörde (Polizei, Allmendverwaltung), usw.) in jedem Fall verständigt und die entsprechende Bewilligung eingeholt werden.
 - Die Inbetriebnahme sowie die Ausserbetriebsetzung der provisorischen Tankanlage muss dem Amt für Umwelt und Energie gemeldet werden.
 - Provisorien müssen vor mechanischen Beschädigungen und Eingriffen von Unbefugten geschützt werden.
 - Die geltenden Emissionsbegrenzungen für Feuerungsanlagen müssen eingehalten werden.

Informationen zum weiteren Vorgehen Reichen Sie dieses Formular an das Amt für Umwelt und Energie, Heizungs- und Tankanlagen, Spiegelgasse 15, Postfach, CH-4001 Basel ein. Danke

[Formular drucken](#) [Formular speichern](#) [Formular löschen](#)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.aue.bs.ch.