



Feuerungskontrolle im Kanton Basel-Stadt

Übersicht über die periodischen Emissionsmessungen

Wärmeerzeuger	Kontrollturnus			Auszuführende Arbeiten		Zugelassene Fachpersonen *			
	Alle 2 Jahre	Alle 4 Jahre	Nach Aufforderung	Amtliche Messung	Brennerrevision	FFP/FW	MT2	MT3	VDI
Öl	x			x	x	x	x		
Öl, Einzelraumfeuerung ab 12 kW	x			x		x	x		
Gas		x		x			x		
Gas, Einzelraumfeuerung ab 12 kW		x		x			x		
Holz, Zentralheizung bis 70 kW		x		x				x	
Holz, Zentralheizung ab 70 kW	x			x					x
Restholzfeuerung 40 - 70 kW	x			x				x	
Restholzfeuerung ab 70 kW			x	x					x

*Legende zugelassene Fachpersonen:

- FFP / FW Zertifikat = Eidgenössischer Fachausweis FFP neu FWF
- MT 2 Zertifikat = Messtechnik gemäss BAFU-Messempfehlung
- MT 3 Zertifikat = Messtechnik gemäss BAFU-Messempfehlung
- VDI = von einer anerkannten Messfachstelle des Lufthygieneamtes beider Basel